

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

МП

17.09.2025

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа микробиологических исследований

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB46

Лицензия №63.СЦ.07.001.Л.000012.05.16 от 17.05.2016

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж
(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7289 МБ от 17.09.2025

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443030, Россия, Самарская обл., г.о. Самара, вн. р-он Промышленный, г. Самара, пр. Кирова, 73, помещение Н1. ОГРН 1056311063731. ИНН 6311080955. Тел./факс: (846) 931-91-54, 932-03-55. E-mail: tehno_samara@mail.ru
2. Изготовитель (поставщик) продукции	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ". Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, Россия, Самарская обл., г.о. Самара, вн. р-он Промышленный, г. Самара, пр. Кирова, 73, помещение Н1. Адрес места осуществления деятельности: 443526, Россия, Самарская обл., Волжский р-он, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ. ОГРН 1056311063731. ИНН 6311080955
3. Наименование образца испытаний	Вода холодная централизованной системы питьевого водоснабжения
4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	СанПиН 1.2.3685-21
5. Дата и время изготовления пробы	04.09.2025
6. Дата и место отбора пробы	04.09.2025, 443526, Россия, Самарская обл., Волжский р-он, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ
7. НД, по которому проведен отбор проб	-
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	Мартынова Т.Н. - начальник отдела общественного питания
9. Количество и объем испытываемых образцов	0,5 л
10. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний	04.09.2025
11. Цель испытаний	Производственный контроль
12. Шифр образца	5444
13. Дополнительная информация	-
14. Используемое при испытаниях (измерениях) оборудование:	-Фильтрующая система MILLIPORE, б/н -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15418 Аттестат 017319/Е034262-2024 от 02.10.2024 1 год Действительно до 01.10.2025

15. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по НД	Фактические результаты	НД на методы испытаний	Значение с учетом неопределенности измерений	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ /см ³	Не более 50 КОЕ/см ³	23 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5 (Метод мембранной фильтрации)	11 – 46 КОЕ/см ³	-
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см ³	-	Не допускается	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6 (Метод мембранной фильтрации)	-	-
3	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (Метод мембранной фильтрации)	-	-
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	-	Не допускаются	Не обнаружены	ГОСТ ISO 7899-2-2018 (Метод мембранной фильтрации)	-	-
5	Колифаги в 100 см ³	-	Не допускаются	Не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10 (Метод мембранной фильтрации)	-	-

Исполнители:

Врач-бактериолог Гутарова С.Е.

Фельдшер-лаборант Степанова Н.А.

Лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Гранкина Е.В.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-8 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем.

Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----